

Thüringer Fernwasserversorgung · Haarbergstraße 37 · 99097 Erfurt

KGS Planungsbüro Helk GmbH
Herrn Reif Wenzel
Kupferstraße 1
99441 Mellingen

EINGEGANGEN

12. April 2024



Thüringer Fernwasserversorgung
Anstalt des öffentlichen Rechts
Haarbergstraße 37
99097 Erfurt
Telefon: 0361 5509-0
Telefax: 0361 5509-111
info@thueringer-fernwasser.de
www.thueringer-fernwasser.de

Liegenschaften und
Anlagendokumentation

Stellungnahme Registriernummer BM/115/24

11. April 2024
ass/made

Sehr geehrter Herr Wenzel,

Ihre Anfrage vom 5. April 2024 zum Vorhaben

Flächennutzungsplan Gemeinde Gerstungen - Beteiligung zum Vorentwurf

haben wir geprüft. Der Vorgang wird bei uns unter der Registriernummer BM/115/24 bearbeitet.

Bezüglich der Leitungsrechte der Thüringer Fernwasserversorgung (TFW) besteht in dem angegebenen Bereich für uns keine Betroffenheit.

Hinsichtlich der Betroffenheit der im geplanten Verfahrensgebiet liegenden Talsperre Ettenhausen ist die Thüringer Fernwasserversorgung bei weiteren Planungen und eventuellen Änderungen, unter Angabe der im Betreff näher bezeichneten Registriernummer, einzubeziehen.

Die Talsperre (TS) Ettenhausen befindet sich südöstlich der Ortslage Lindigshof in der gleichnamigen Gemarkung. Die Grenze der Gemarkung Lindigshof verläuft durch das Staubecken der Talsperre, so dass die Stauanlage nicht vollständig zum Gebiet der Gemeinde Gerstungen gehört.

Die TS Ettenhausen ist mit der Registriernummer 169 in der Anlage 4 zum § 33 Absätze 1 und 3 des Thüringer Wassergesetzes (ThürWG) vom 28. Mai 2019, geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 277), aufgeführt. Infolgedessen ist die TFW seit Mai 2019 für die Unterhaltung und den Betrieb der Stauanlage verantwortlich. Der TFW obliegt die Gewährleistung der technischen Sicherheit, ohne jedoch Eigentümer zu sein.

An einem ca. 6 m hohen und 236 m langen Erddamm wird das Gewässer II. Ordnung Suhl zu einem See mit einem Stauvolumen von gegenwärtig ca. 78.000 m³ aufgestaut (Stauzielbegrenzung). Auf Grund der Höhe des Absperrbauwerks sowie des Stauvolumens wird die TS Ettenhausen, gemäß DIN 19700:2004-07, als Talsperre der Kategorie 2 klassifiziert.

Die TS Ettenhausen dient der Erholung, der Fischerei bzw. dem Angelsport und erfüllt ihre Funktion hinsichtlich des Hochwasserschutzes.

Gemäß Vorentwurf des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Gerstungen, hier Beiplan 2 „Maßnahmen und Altlastenverdachtsflächen“, ist im Bereich gewässerrechtsseitig des Grundablassgrabens die Umsetzung der Maßnahme M4 „Verbesserung der linearen Durchgängigkeit für Fische der Suhl“ vorgesehen (siehe „Maßnahmen aus dem Gewässerrahmenplan“).

Die sich aus dieser Auskunft ergebenden Daten werden bei der TFW mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) ausschließlich im Rahmen der Zweckbestimmung und zur Verwaltung der angefragten Maßnahmen mit der angegebenen Registriernummer zweckgebunden verarbeitet, gespeichert und genutzt. Die Verarbeitung der im Rahmen dieser Auskunft erhobenen personenbezogenen Daten erfolgt im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), entsprechend Artikel 6 Absatz 1 b) DSGVO und besteht nur für den vorgenannten Zweck. Eine über den Auskunftszeitpunkt hinausgehende Datenverarbeitung findet nicht statt. Im Übrigen wird auf die Datenschutzhinweise der TFW <https://www.thueringer-fernwaesser.de/datenschutz.html> verwiesen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiterin, Frau Andrea Schröder-Scheit, Telefon 0361 5509-180.

Mit freundlichen Grüßen

Thüringer Fernwasserversorgung


i. V. Martina Christ
Leiter


i. A. Andrea Schröder-Scheit
Sachbearbeiterin